



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rosпотребнадзор.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 19.09.2023г.

№1806

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Сазоновой Вероникой Николаевной при проведении профилактического визита в отношении: **муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Социально-экономический лицей №45»** (сокращенное наименование – МБОУ «СЭЛ №45»)

ИНН 1832019799, ОГРН 1021801440275

Адрес место нахождения юридического лица: 426006, Удмуртская Республика, город Ижевск, Новостроительная ул., д.34

Адрес места осуществления деятельности: 426006, Удмуртская Республика, город Ижевск, Новостроительная ул., д.34

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20):

В нарушении п. п. 2.11.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в коридорах 2,3,4 этажей для проведения уборки помещений при открытых окнах или фрамугах не открываются оконные блоки. Состояние оконных блоков в деревянном исполнении ветхое, следами разрушений древесины, на уголках наличием плесени. Остекление окон выполнено не из цельного стекла, имеются трещины и нарушения целостности стекол окон.

В нарушении п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 на территории школы не эксплуатируются следующие спортивные площадки: волейбольная площадка, баскетбольная площадка, площадка от хоккейной коробки. Покрытие этих площадок имеют дефекты (неровные, с проросшей травой).

В нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в спортивном зале пол с дефектами и повреждениями (пол выполненный из деревянного материала с элементами разрушения целостности, имеются щели, покрытие покраски с признаками истертости (к началу нового учебного года покраска не проводилась). Пол в спортивном зале требует ремонта.

В нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 поверхность потолка в учебных классах на 4 этаже №№402, 403, 406 с дефектами (следы от протекания кровли). В коридоре на 4 этаже на потолке на месте прохождения трубы для стекания дождевой воды с кровли имеются дефекты (следы растекания воды по потолку и стене). В туалетных помещениях 2,3 этажей и в комнате уборочного инвентаря на 1 этаже на месте прохождения канализационной трубы через межэтажное перекрытие на поверхности стен и потолка имеются дефекты (следы от протекания труб).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

1. В соответствии п. п. 2.8.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20 в целях соблюдения проведения уборки помещений после окончания занятий при открытых окнах или фрамугах и обеспечения остекления окон из цельных стеклопакетов в коридорах 2,3,4 этажей школы провести замену оконных блоков. Срок до 01.08.2024г.
2. На территории школы на не эксплуатируемых площадках: волейбольная, баскетбольная и площадка хоккейной коробки, устранить дефекты поверхности площадок и привести их в соответствие требованиям п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20. Срок до 01.08.2024г.
3. В соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 провести ремонт пола в спортивном зале. Срок до 01.08.2024г.
4. В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 провести ремонт поверхности потолка в учебных классах на 4 этаже №№402, 403, 406, в коридоре на 4 этаже на потолке на месте прохождения трубы для стекания дождевой воды с кровли. Провести ремонт поверхности потолка в туалетных помещениях 2,3 этажей и в комнате уборочного инвентаря на 1 этаже на месте прохождения канализационной трубы через межэтажное перекрытие. Срок до 01.08.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «СЭЛ №45», юридический адрес: 426006, Удмуртская Республика, город Ижевск, Новостроительная ул., д.34.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 505 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 01 августа 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора

Сазонова В.Н.

С предписанием ознакомлен(а) и получено
директор МБОУ «СЭЛ №45»

И.В. Полякова
15.09.2023г